

KOPIE

Wasserversorgung Leuk
Herr Gaston GRAND
Sustenstrasse 3
3952 Susten



Firma Nr : 33199/16701

Sitten, den 17. Februar 2022

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 22-VS-7217

V 1



Probennummer: 22-38054

ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Leuk, Sustenstrasse 3, 3952 Susten
Verantwortliche Person : Herr Albert MEICHTRY, Wasserversorgung Leuk, Sustenstrasse 3, 3952 Susten

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Leuk
Probenahme am : 14.02.2022 um 08h10
Eingang : 14.02.2022
Ausgeführt von : Herr Gaston GRAND, Brunnenmeister Gemeinde Leuk

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Netz : 341 - GETWING (wie Netz 324 WW Bratsch)
Probenahmeort : 0 - OEFF. BRUNNEN X : 619'747 Y : 128'918

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

